


Dossier n°	P	17/006	Commune	COURTEMAICHE (BASSE-ALLAINE)	Lieu-dit	Combe de Coeuve
Projet	Viabilisation de la parcelle 2622 à Courtemaîche					
Maître d'ouvrage	Ramseyer Jean-Denis SA		Route de Porrentruy 12		2923 Courtemaîche	
Auteur du projet	G. Cuenat SA		Rte de Mormont 39D		2922 Courchavon	
Tf commune	032 466 14 70		Fontainier:	Damien Bélet ou Ser	079 631 12 51 ou 079 206 07 19	Plaquettes: Von Roll
Date inspection	150623		Transmis pour contrôle hydrant:			

Valeurs mesurées

No hydrant	Bouclé / Etoilé	Modèle	Pression statique [bar]	Débit (l/min)	Pression dynamique	Nbre et diamètre de sorties
59	Etoilé (bleu)	VR 5601	5.8	200	2.0	1x 75
58	Etoilé (bleu)	VR 5601	5.9	300	2.0	1x 75



TRAVAUX du 24.11.25 au 23.01.26

Route FERMÉ du 24.11.25 à mi-décembre

Déviation pour RIVERAINS AUTORISÉS

Arrêt de bus DÉPLACÉ